


Istituto Comprensivo "Nando Martellini"  
Roma  
Plesso Scuola dell'Infanzia "Via Giuseppe Montesano"

# 1a

## PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (REGISTRO/DIARIO DI PREVENZIONE)



Aggiornamento: marzo 2023

Euservice s.r.l. - Via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P. Iva 08879271008

Telefono: 0774903270 / 067232251 [info@euservice.it](mailto:info@euservice.it) [81@euservice.it](mailto:81@euservice.it)

[www.euservice.it](http://www.euservice.it)

## 1. PREMESSA

Il presente fascicolo, specifico per l'unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l'intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell'art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- a) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- b) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- c) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- d) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

## 2.2. ATTIVITÀ E DATI OCCUPAZIONALI

### PERSONALE PROPRIO

Mansione svolta	N°
Dirigenza generale	
Dirigenza amministrativa	
Amministrazione ed archiviazione	
Insegnamento ed educazione	4
Assistenza di laboratorio	
Pulizia e sorveglianza alunni	1
Minuta manutenzione	
(altro)	

N° Lavoratori propri in totale

6

N° alunni

43

### Personale ditte appaltatrici e prestatori d'Opera

Attività svolta	
Pulizie	
Preparazione e distribuzione cibi	
Assistenti educativi	1
(altro)	

N° Lavoratori esterni in totale

5

N° max. presenti

50

## 2.4. ORGANIGRAMMA AZIENDALE RUOLI E RESPONSABILITÀ

Ruolo	Mansione svolta	Nome e Cognome
<b>Datore di lavoro</b>	<b>Dirigente Scolastico</b>	Elisabetta Giovannini
<b>Dirigenti</b>	<b>D.S.G.A.</b>	Giuseppina Crusco
	<b>Docente con funzioni vicarie</b>	Annalisa Marafante
<b>Preposti</b>	<b>Coordinatore di plesso</b>	<b>Annamaria Bova</b>
	<b>Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici</b>	
	<b>Docente di attività curriculari in laboratorio *</b>	
<b>Docenti Scienze motorie*</b>		

\*Indicare solo i docenti di laboratorio o altri docenti che utilizzano, anche saltuariamente, i laboratori per attività curriculari.

## 2.5.2. Valutazione del rischio d'incendio

**Tabella A**

TIPOLOGIA E NUMERO DEI PRESIDI DI ESTINZIONE INCENDI						
Superficie	Estintori a polvere			Estintori CO2	Idranti UNI45	Attacco autopompa
	21°/113B	34°/144B	55°/233B			
Come da planimetria allegata al Piano di Emergenza						

**Tabella B**

MASSIMO AFFOLLAMENTO PRESUNTO DEI PIANI DELL'EDIFICIO							
	personale	alunni	Numero lavoratori ed allievi con disabilità			persone esterne	TOTALE
			motorie	visive	uditive		
<b>Seminterrato</b>							
<b>Piano terra/rialzato</b>	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>1</b>			<b>1</b>	<b>50</b>
<b>Piano primo</b>							
<b>Piano secondo</b>							
<b>Piano terzo</b>							
<b>Piano quarto</b>							

Conteggiare tutte le persone che potrebbero essere presenti se tutti i locali fossero utilizzati contemporaneamente

**Tabella C**

NUMERO LOCALI PER PIANO A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO								
	palestra	mensa	laboratori	teatro	archivi e depositi	centrale termica	garage	biblioteca
<b>Seminterrato</b>								
<b>Piano terra/rialzato</b>								
<b>Piano primo</b>								
<b>Piano secondo</b>								
<b>Piano terzo</b>								

**Tabella D**

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO – LABORATORI	
Tipologia	numero

Per la valutazione del rischio d'incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell'allegato I punto 1.4.4 lettera a). Rilevato che le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio e, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata, vista la scarsa possibilità di propagazione, in considerazione delle misure di prevenzione e protezione adottate, l'edificio può essere classificato a "rischio di incendio basso" (vedi tabelle A – B - C) .

### 3.2. PROGRAMMA INTERVENTI

#### 3.2.1. Programma degli interventi a breve termine

Risultanze della valutazione rischi	Misure di prevenzione	Misure sostitutive	Luogo	Data di attuazione
<b>RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione</b>				
44 I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati o tali segnalazioni non sono più integre.	Sollecitare i preposti all'adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra.	Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, e/o evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra.	Edificio	
58 Il registro dei controlli periodici antincendio non viene compilato con la prevista periodicità	Richiamare i lavoratori incaricati alla regolare compilazione mensile, del registro dei controlli periodici antincendio	Verificare che, il registro dei controlli periodici antincendio, sia regolarmente compilato	Edificio	
68 Non è attivo un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne	Organizzare ed attivare, con apposita circolare, la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne	Adempiere all'obbligo di compilazione del registro seguendo l'apposita procedura.	Edificio	
69 I lavoratori e le altre persone presenti anche occasionalmente, non sono dotate di apposito cartellino identificativo contenente la foto (Circ.1- USR-Prot.667 - 13/1/2015. Articolo 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001)	Sollecitare i preposti a dotare il personale e le altre persone presenti, anche occasionalmente, di apposito cartellino identificativo contenente la foto	Mettere in atto la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all'edificio ed alle sue pertinenze esterne	Edificio	

#### AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne

A 1	L'edificio non è corredato delle planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza	Fornire le planimetrie con destinazione d'uso dei locali e la loro massima capienza (indice di funzionalità)	Edificio	
2	L'edificio non è corredato del certificato di agibilità	Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva	Edificio	

F	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro</b>		Locale 76 (rack) 
	33	<p><i>Il locale presenta attrezzature a parete sporgenti e/o pericolose</i></p> <p>Eliminare o proteggere le attrezzature a parete sporgenti e/o pericolose</p> <p>Vietare attività che comportino spostamenti veloci o contatto fisico e segnalare il pericolo con apposita indicazione: <b>ATTENZIONE PERICOLO ELEMENTI SPORGENTI</b></p> <p>Non effettuare attività che comportino spostamenti veloci o contatto fisico</p>	

G	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari</b>		Edificio 
	5	<p><i>Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza e/o non presentano l'apposita marchiatura di conformità UNI 7697/2014</i></p> <p>Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza o fornire adeguata certificazione di conformità UNI 7697/2014</p> <p>Segnalare il pericolo con apposita indicazione: <b>Attenzione pericolo - vetro non infrangibile, osservare la massima cautela</b></p>	

G1	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Amianto</b>		Edificio
	1	<p><i>Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</i></p> <p>Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</p>	

H	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Arredi</b>		Locale 27, 38 a
	14	<p><i>Le scaffalature non hanno la targhetta con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani</i></p> <p><b>Evitare il carico eccessivo dei ripiani delle scaffalature</b></p>	

I	<b>AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione</b>		Edificio
	1	<p><i>Non è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria</i></p> <p>Effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria</p> <p><b>Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all'interno degli stessi.</b></p> <p><b>Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all'interno degli stessi.</b></p>	

49	Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche	Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche	Edificio
----	---	--	----------

<b>IMPIANTI: Impianto Termico</b>			
<b>N</b>			
1	Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico	Fornire la relativa certificazione di conformità dell'impianto termico	Edificio
3	Non esiste agli atti la certificazione relativa all'analisi dei fumi della Centrale Termica	Fornire la certificazione relativa all'analisi dei fumi della Centrale Termica	Edificio
4	L'impianto non viene regolarmente mantenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche	Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche	Edificio

<b>IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas</b>			
<b>O</b>			
1	Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas	Fornire la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l'adeguamento alla normativa	Edificio

<b>RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi</b>			
<b>R</b>			
8	La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale	Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni  Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione	Edificio

<b>RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi</b>			
<b>T</b>			
1	Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari)	Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi  Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti	Edificio



65	Le pareti del locale presentano materiali didattici o altri materiali infiammabili	Vanno eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili	Verificare che vengano eliminati dalle pareti materiali didattici o altri materiali infiammabili  Non collocare sulle pareti materiali didattici o/altri materiali infiammabili	Edificio
----	--	---	---	----------

EMERGENZE: Evacuazione di emergenza				
Y				
3	L'edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza	Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza		Edificio
5	I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza	Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi		Edificio
6	I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza	Nei i locali dove non funzionano le luci di emergenza, interrati o con insufficiente illuminazione naturale, il termine delle attività va fissato entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale e/o dotare il personale di sistema sussidiario di illuminazione portatile artificiale.	Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione	Edificio
53	Le luci di emergenza non sono funzionanti	Organizzare le attività con termine entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Vietare di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale, e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale.	Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione	Edificio (verificare)

RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro				
Z				
14	Sono presenti materiali a terra	I materiali non vanno depositati a terra	Verificare che tutti i materiali a terra siano adeguatamente eliminati  Riporre o eliminare tutti i materiali a terra	Edificio

### 3.2.3. Programma degli interventi a lungo termine

<b>AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione</b>		
I		
2	<p>Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è &lt; 1/8 della superficie del locale</p>	<p>Adeguaire le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente superficie aerilluminante (= o &gt; 1/8 della superficie in pianta) - installare impianto di aerazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12)</p> <p>Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi.</p>
		Edificio

<b>AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche</b>		
K		
1	<p>L'edificio non rispetta la normativa relativa alle barriere architettoniche</p>	<p>Posizionare il soggetto disabile, in ambienti di lavoro compatibili con la diversa abilità e possibilmente privo di barriere architettoniche (piani terra). Organizzare, altresì, adeguata assistenza in caso di emergenza.</p>
		Edificio

<b>IMPIANTI: Impianto Termico</b>		
N		
12	<p>I corpi radianti sono sporgenti</p>	<p>Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero o segnalare il pericolo con apposita indicazione: <b>ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI</b></p>
		Edificio 
14	<p>I corpi radianti non sono dotati di termostato</p>	<p>Dotare i corpi radianti di termostato</p>
		Edificio

<b>AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti</b>		
C		
	<p>Non sono stati rilevati rischi</p>	



